CE 1488-CPR-0042/W

BMI AWAK

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DOP-05/KP/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   Klapy dymowe AWAK typu P2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   - ***odprowadzanie dymu, ciepła i substancji toksycznych powstających podczas pożaru***
   - ***doświetlanie światłem dziennym obiektów***

3. Producent:
   ICOPAL AWAK Sp. z o.o.
   64-320 Buk, ul. Dobieżyńska 56

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   System 1

5. Norma zharmonizowana:
   EN 12101-2: 2003 (odpowiednik krajowy: PN-EN 12101-2:2005)

   Jednostka notyfikowana:
   Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji (NB 1488)
   00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
   Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 1488-CPR-0042/W

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	*Właściwości użytkowe*	*Zharmonizowana specyfikacja techniczna*
Powierzchnia czynna oddymiania	Zgodna z tabliczką produktu	EN 12101-2:2003
Niezawodność	Re 1000	EN 12101-2:2003
Otwarcie pod obciążeniem	SL 550	EN 12101-2:2003
Działanie w niskiej temperaturze	T (00)	EN 12101-2:2003
Obciążenie wiatrem	WL 1500	EN 12101-2:2003
Odporność na wysoką temperaturę	B 300	EN 12101-2:2003

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

P. Konrad Machula

Prezes Zarządu
Icopal Awak Sp. z o.o.

Buk, 30 października 2019

(miejsce i data wystawienia)

Prezes Zarządu